

vydává

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

ve smyslu § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb., které stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

na výrobek

**Protipožární plné ocelové dveře dvoukřídlové s požární odolností
E 60-C0 / EI₁ 20-C0 / EI₂ 30-C0/ EW 60-C0 , typ ZK-2-PO v ocelové
zárubni.**

do ocelových protipožárních zárubní těsněných i netěsněných,

určení pro
-vnitřní prostředí

Posouzení shody výrobku bylo provedeno podle § 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

Prohlášení je vydáno na základě rozhodnutí:


- certifikát výrobku č. C-0014/Z/212/2011 ze dne 15. 2. 2011
- protokol o certifikaci č. P-C-0014/Z/212/2011 ze dne 15. 2. 2011
- stavební technické osvědčení č. STO – 11 – 0015/Z ze dne 15. 2. 2011 a rozhodnutí o prodloužení platnosti z 16. 2. 2015
- protokol o klasifikaci požární odolnosti PK2-08-10-027-C-1
- certifikát na vlastnost výrobku č. CV – 09 – 0193/Z (vážená neprůzvučnost)
- certifikát na vlastnost výrobku č. CV – 09 – 0181/Z (součinitel prostupu tepla)

Autorizovaná osoba č. 212, certifikační orgán č. 3048:
Centrum stavebního inženýrství a. s. Praha , pracoviště Zlín, Louky, K Cihelně 304, 764 32 Zlín

Autorizovaná osoba AO 216, akreditovaná zkušební laboratoř č. 1026.1:
Pavús a. s. Pražská 16, 102 45 Praha 10 - Hostivař

Tímto prohlášením potvrzují, že uvedený výrobek splňuje základní požadavky dle Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb., a uvedených technických norem a výrobek je za podmínek výše uvedeného použití bezpečný. Zároveň prohlašuji, že jsem přijal opatření, kterými zabezpečuji shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a základními požadavky.

V Sazovicích dne 23. 2. 2015


.....
Pavel Miklík
jednatel společnosti