

**CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s.**  
pracoviště ZLÍN, K Cihelně 304, 764 32 ZLÍN - Louky

vydává



**Zadatel:**  
MRB Sazovice, spol. s r.o.  
U dubu 691/48  
147 00 Praha 4 - Braník

# CERTIFIKÁT

na vlastnost výrobku  
č. CV - 18 - 323/Z

**Výrobek:** Protipožární plechové dveře ZK-PO v ocelové zárubni

**Popis:** Jednokřídlové protipožární plechové dveře ZK-PO, tl. 43 mm, jmenovité rozměry 900 x 1970 mm, v ocelové obložkové zárubni s těsněním, s dřevěným prahem s těsněním. Složení křídla: zárove pozinkovaný plech tl. 0,8 mm; vyplň - Fermacell s těsněním, Rockwool Steprock HD tl. 20 mm, Fermacell tl. 10 mm - lepené vrstvy; zárove pozinkovaný plech tl. 0,8 mm.

Název ověřovaného parametru	Zkušební metoda	Výsledek
Vážená neprůzvučnost	ČSN EN ISO 140-3, ČSN EN ISO 717-1	$R_w (C; C_{tr}) = 35 (-1; -4)$ dB

*\*) Zkušební postup je v souladu se současně platnou normou ČSN EN ISO 10140-2*

**Tímto certifikátem se potvrzuje shoda uvedených vlastností výrobku s hodnotami deklarovanými výrobcem.**

**Podklady:** Protokol o zkoušce č. 111/09. CSI, a.s. Zlín, AO 212

**Certifikát platí pouze pro výrobek, jehož specifikace je podrobně uvedena v protokolu o zkouškách. Osvědčuje výše uvedené vlastnosti výrobku a neznamená ani nenahrazuje certifikaci podle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky.**



Ing. Vladan Panovec  
vedoucí pracoviště

**Datum vydání:** 01.06.2018  
**Platnost do:** 01.06.2020  
**Vypracoval:** Ing. Miroslav Figalla